

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	Не Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5 (не требуется, дверь не прозрачная)
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>			<u>Зона отсутствует</u>	
- габариты кабины (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,7 м.	-----	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	K	не менее 0,95 м.	-----	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	C	наличие	-----	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	C	наличие	-----	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-----	п. 5.2.20

#### 2.4.3. Зона оказания услуги<sup>4</sup> 1 этаж

<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>				
Количество мест для инвалидов-колясочников	K	не менее 1%	Отсутствует	п. 7.1.
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	K	0,55 x 0,85 м.	Отсутствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	K	1,25 x 0,85 м.	Отсутствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	K	не более 0,85 м.	Отсутствует	п. 7.1.9 (не требуется)
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	K	не менее 1,0 м.	Отсутствует	п. 7.1.9 (не требуется)

<sup>4</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Предприятия торговли</b>			<u>Зона отсутствует</u>	
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	K	не более 0,85 м.	-----	п. 7.4.1
Глубина полок	K	не более 0,5 м.	-----	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	K	не менее 1	-----	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	K	не менее 1,1 м.	-----	п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>			<u>Зона отсутствует</u>	(Кафе)
Ширина проходов	K	не менее 0,9 м.	-----	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	K	не менее 1	-----	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	K	наличие	-----	п. 7.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>			<u>Зона отсутствует</u>	
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	K	не менее 0,85 x 1,0	-----	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	K, O, C, Г	5%	-----	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	K	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	K	не менее 0,8 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>Обслуживание в кабинете:</b>			<b>Зона отсутствует</b>	
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
- ширина прохода	K	не менее 1,2 м.	-----	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	K	не более 0,85 м.	-----	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	K	не менее 0,75 x 0,49 м.	-----	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 5.2.2
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение 1 этаж</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	K	7% (но не менее 1)	Не Соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабин для инвалидов	K	наличие	Не Соответствует	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	K	не менее 1,65 x 1,8 м.	Не Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	K	не менее 0,9 м.	Не Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	Не Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	Не Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	Не Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	K	наличие	Не Соответствует	п. 5.3.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.6. Средства информации 1 этаж</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Отсутствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	-	-	#
Вход	+	+	-	+
Пути движения	-	-	-	+
Зона оказания услуги	-	-	-	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	#
Средства информации	-	-	-	-

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

## 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Привести в соответствие с СП 59. 13330. 2012 (тактильные средства, указатели движения, занизить бордюры и т.д.).
Вход	Привести в соответствие с СП 59. 13330. 2012 (оборудовать вход: контрастные полосы, тактильные средства и т.д.).
Пути движения	Привести в соответствие с СП 59. 13330. 2012 (расширить проемы (проходы), тактильные средства, информационные таблички с дублированием брайля и т.д.).
Зона оказания услуги	Привести в соответствие с СП 59. 13330. 2012 (занизить пороги, увеличить ширину дверных проемов, оборудовать места в зале для маломобильных групп населения и т.д.).
Санитарно-гигиеническое помещение	Привести в соответствие с СП 59. 13330. 2012 (оборудовать сан. комнату доступную для маломобильных групп населения).
Средства информации	Привести в соответствие с СП 59. 13330. 2012 (тактильные средства, указатели, речевые информаторы, световые табло и т.д.).

« 15 » 10 2014 года

Старший специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения  
управления социальной защиты населения в городе-курорте Анапа

